

Żywiec, dn. 27 marca 2015 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 03/2015 pn. „Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa” dokonuje się następującej modyfikacji:

1. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III – Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych gdzie dodaje się punkt 2.4 o treści:

„Przydomowe przepompownie ścieków:

Przydomowe kompaktowe przepompownie ścieków wykonać w zbiornikach (studniach) z materiałów z wysokojakościowego PE HD.

Pompownia powinna być zabezpieczona przed wypływem wód gruntowych oraz przed sedymentacją i tworzeniem złożeń.

Wymiary przepompowni: średnica 0,8 m.

Przepompownia wyposażona w armaturę i orurowanie wykonane z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego - stalkwasoodporna, pompę (1 szt) zatapialną, rozdrabniającą z funkcją mieszadła.

Panel sterujący z wizualizacją pracy pompowni i pozostałe urządzenia elektryczne w szafie stojącej, jednopolowej, zamykanej na klucz, wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej farbami poliuretanowymi i epoksydowymi o wymiarach zgodnie z zapotrzebowaniem, IP59, z fundamentem.

Zasilanie pompowni przydomowej ze skrzynki stanowiącej własność właściciela”

2. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części II – Istotnych Postanowieniach Umowy gdzie zmianie ulega § 11 pkt 7 który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

*„Rozliczenie będzie stanowiło podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Płatności w terminie **14 dni** od dnia dostarczenia kompletnego i prawidłowego Rozliczenia Wykonawcy.”*

3. Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III – Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) – Załącznik do OPZ – Przedmiar robót który otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej zmiany.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer (MAO)

Janusz Michałek