

Żywiec, dn. 31 marca 2015 r.

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał od Wykonawcy pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu PN 03/2015 „Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa”. Poniżej przedstawiamy to pytanie i odpowiedź na nie:

Pytanie nr 1.

W zamieszczonym w dniu 27.03.2015 roku dokumencie „Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w punkcie 1 jest napisane między innymi: „Panel sterujący z wizualizacją pracy pompowni i pozostałe urządzenia elektryczne w szafie stojącej, jednopolowej, zamykanej na klucz, wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej farbami poliuretanowymi i epoksydowymi o wymiarach zgodnie z zapotrzebowaniem, IP59, z fundamentem. Pytanie brzmi co kryje się pod tym pojęciem:

1. Czy zwykła szafka ze sterownikiem?
2. Czy w ogóle szafka z modemem GPRS z transmisją danych?

ad. 1.

Zgodnie z zapisami punktu 2.4 zmodyfikowanego ST, wystarczająca jest szafka sterownicza wyposażona w panel sterujący z wizualizacją pracy pompowni.

Z poważaniem

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
Measure Authorising Officer (MAO)

*Janusz Michałek*