

172.332.254

172.334.052

172.343.011

172.334.054

UWAGA:
Przedstawione w niniejszej koncepcji lokalne
przepompownie ścieków oznaczone jako P22, P23 i P24
nie są objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający **nie**
dopuszcza projektowania małych lokalnych
przepompowni ścieków j.w.
Kolektory sanitarne odprowadzające ścieki z
przedmiotowego obszaru należy zaprojektować tak aby
w sposób grawitacyjny odprowadzić ścieki do jednej
wspólnej (dużej) pompowni/tłoczni którą należy
zaprojektować w miejscu umożliwiającym również
"przejęcie" istniejących ścieków nowym kolektorem
grawitacyjnym z likwidowanych pompowni PIII i PIV.

brak skali

ZAŁĄCZNIK NR 2