



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Żywiec, dn. 30 kwietnia 2021 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu PN 1/2021 pn.: **„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5”**. Poniżej, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) przedstawiamy te pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z przedstawionym wykazem tabelarycznym (tabela nr 2), oraz opisem w OPZ, wynika że odtworzyć należy tylko warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm, natomiast w pkt. 1.1 WW 04.00: ROBOTY DROGOWE jest mowa o odtworzeniu warstwy wiążącej „warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm na całej szerokości drogi (w miejscach wskazanych przez Inspektora”. Nie jest podana jedna ilość tych robót.

### **Odpowiedź:**

Zakres robót związanych z odtworzeniem dróg na terenie gm. Jeleśnia polegać będzie na wykonaniu zgodnie z tabelą nr 2 PFU warstwy ścieralnej oraz dodatkowo zgodnie z opisem w WW 04.00: ROBOTY DROGOWE odtworzenie warstwy wiążącej „warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm na całej szerokości drogi (w miejscach wskazanych przez Inspektora”, do wyceny należy przyjąć 2500 m<sup>2</sup>.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru odbywać się będą na bieżąco bez konieczności utrzymywania przez wykonawcę otwartych wykopów na

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)

długich przesłach od studni do studni. Odbiory zagęszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz z kamerowaniem sieci są wystarczającym elementem wskazującym na potwierdzenie ich poprawnego wykonania. Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na długich przesłach powodują diametralny wzrost kosztów wykonania inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że odbiory robót będą odbywać się na bieżąco

**Pytanie nr 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zadania nie będą pobierane opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że opłaty za zrzut nie będą pobierane.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o załączenie aktualnych stawek za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Odpowiedź:**

Aktualne stawki za zajęcie pasa drogowego dostępne są u zarządcy drogi.

**Pytanie nr 5**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozdział 4, §19, pkt. 4), ppk. b), zwracamy się z zapytaniem o udostępnienie aktualnych wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy. Jest to informacja ponadto niezbędna do prawidłowego określenia ilości wymiany gruntów do zasypki wykopów oraz ilości wykopów do odwodnienia, co z kolei pozwoli Wykonawcy na złożenie rzetelnej oraz korzystnej oferty.

**Odpowiedź:**

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej jest w zakresie robót Wykonawcy, co szczegółowo opisuje załączony na stronie przetargu Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)



**Pytanie nr 6**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozdział 4, §19, pkt. 4), ppk. e), zwracamy się z zapytaniem o udostępnienie inwentaryzacji zieleni na terenie budowy.

**Odpowiedź:**

Wykonanie dokumentacji inwentaryzującej stan zieleni jest w zakresie robót Wykonawcy, co szczegółowo opisuje załączony na stronie przetargu Program Funkcjonalno-Użytkowy.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż opłaty administracyjne za wycinkę drzew pozostaną po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Wycinkę drzew i krzewów wraz z kwestią opłat administracyjnych szczegółowo opisuje załączony na stronie przetargu Program Funkcjonalno-Użytkowy m.in. pkt. 5.8 „Wycinka drzew i krzewów”.

**Pytanie nr 8**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozdział 4, §19, pkt. 4), ppk. c), zwracamy się z zapytaniem o udostępnienie zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków.

**Odpowiedź:**

Kwestie ochrony konserwatorskiej szczegółowo opisuje załączony na stronie przetargu Program Funkcjonalno-Użytkowy w pkt. 5.1. „Lokalizacja” oraz w cz. II pkt. 3.3. „Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków”.

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)





**Pytanie nr 9**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozdział 4, §19, pkt. 2), zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oświadczeń Zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

**Odpowiedź:**

Kwestie oświadczenia Zamawiającego szczegółowo opisuje załączony na stronie przetargu Program Funkcjonalno-Użytkowy w cz. II pkt. 2 „Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane”.

**Pytanie nr 10**

Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego, w związku z szerokim zakresem zamówienia i koniecznością wyceny na podstawie PFU, a także trwającą pandemią koronawirusa, a co za tym idzie trudnością z pozyskaniem ofert od dostawców materiałów oraz podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej trzy tygodnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert ze względu na pandemię koronawirusa.

**Pytanie nr 11**

Zgodnie z PFU zakres robót obejmuje odtworzenie dróg na terenie gminy Jeleśnia. Prosimy o podanie sposobu odtworzenia dróg, w tym grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg.

**Odpowiedź:**

Sposób odtworzenia dróg na terenie gm. Jeleśnia (tabela nr 2 w PFU) i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych są szczegółowo opisane w pkt. 3.4 WW 04.00: ROBOTY DROGOWE w zamieszczonym na stronie przetargu Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Związek Międzygminny ds. Ekologii  
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22  
34 – 300 Żywiec  
tel. +48 33 861 28 98  
fax +48 33 860 20 53

e mail: [biuro@zmge.zywiec.pl](mailto:biuro@zmge.zywiec.pl)  
[www.zmge.zywiec.pl](http://www.zmge.zywiec.pl)



**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie studni dn 800 mm, 600 z polipropylenu?

**Odpowiedź:**


Zgodnie z pkt. 2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE Programu Funkcjonalno-Użytkowego w podpunkcie Studnie tworzywowe, Zamawiający dopuścił studnie z polipropylenu.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy likwidacja istniejących szamb wraz z odpompowaniem nieczystości wchodzi w zakres zadania.

**Odpowiedź:**

W pkt. 6.4. KANALIZACJA SANITARNA Programu Funkcjonalno-Użytkowego Zamawiający szczegółowo opisał kwestię likwidacji istniejących szamb.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku  
Międzygminnego ds. Ekologii  
w Żywcu  
  
Józef Bednarek

