



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Żywiec, dn. 28 maja 2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu PN 2/2021 pn.: „*Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (rurociągu tłoczego) wraz z likwidacją pompowni ŁŁA-P3 i modernizacją tłoczni ŁŁABC-T1 na terenie gmin: Łodygowice i Lipowa – Kontrakt 20d-2*”. Poniżej, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) przedstawiamy te pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres Inwestycji wchodzi oprócz modernizacji tłoczni ŁŁABC-T1 jeszcze modernizacja tłoczni T1 w Lipowej.

Jeżeli tłocznia T1 w Lipowej jest w zakresie zadania to proszę podać pozycję formularza ofertowego w której należy umieścić jej wycenę?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” – Formularz 2.3. uwzględniając wycenę modernizacji tłoczni T1 w Lipowej i jednocześnie przedłuży termin składania ofert.

Pytanie nr 2

Ponawiam pytanie, w którym punkcie formularz ofertowego umieścić wycenę wykonania syfonu pod potokiem Kalonka z rur PE Dz 250 mm - 2 przejścia (na profilach i PZT, w zestawieniu materiałów średnica rury PE - dz 250 mm) - brak pozycji (odcinki SS7-SS9 - 35,5m oraz SS4-SS6 - 38,5m)?

Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34 – 300 Żywiec
tel. +48 33 861 28 98
fax +48 33 860 20 53

e mail: biuro@zmge.zywiec.pl
www.zmge.zywiec.pl

W pozycji 2.3.20 przedmiaru robót, którą Państwo podali według nas uwzględniono odcinek z52 - z55 (zgodna średnica i ilość mb)?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany formularza „Kosztorys ofertowy” – Formularz 2.3. uwzględniając wycenę syfonu pod potokiem Kalonka z rur PE Dz 250 mm i jednocześnie przedłuży termin składania ofert.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
Josef Bednarczyk

Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34 – 300 Żywiec
tel. +48 33 861 28 98
fax +48 33 860 20 53

e mail: biuro@zmge.zywiec.pl
www.zmge.zywiec.pl