



Żywiec, dn. 22 lipca 2021 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przetargu PN 4/2021 pn.: „*Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Świnna – kontrakt 28-1*”. Poniżej, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1129) przedstawiamy to pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1

W formularzy wyceny w poz. 3.13 zapisano łącznie studnie betonowe i studnie do wytracania energii, ilości tych studni są różne ponieważ nie występują parami. Jak zatem wyceniać ta pozycje skoro ceny jednostkowe studni będą się różniły?

3.13	KNNR 11/405/3	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1000·mm, głębokość 2,0·m wraz z studniami do wytracania energii betonowymi	szt.	231
------	---------------	--	------	-----

Brak pozycji wyceny dla studni PP DN1000, występujące na profilu kanalizacji sanitarnej – propozycja wprowadzenia dodatkowej pozycji do wyceny wraz z obmiarem.

Studnie PP do wytracania energii DN1000 i DN800 – propozycja wprowadzenia dodatkowej pozycji do wyceny wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

W zakresie studni z kręgów betonowych Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 09.07.2021 r. dla pytania nr 19, natomiast studnie PP DN800 ujęte zostały w pozycji przedmiarowej nr 3.11.

Związek Międzygminny ds. Ekologii
ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
34 – 300 Żywiec
tel. +48 33 861 28 98
fax +48 33 860 20 53

e mail: biuro@zmge.zywiec.pl
www.zmge.zywiec.pl

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz