



ZNAK SPRAWY: ZA 5/2026

Żywiec, dn. 08.04.2026r.

Dotyczy zamówienia: „Oszacowanie potencjału odbiorczego energii elektrycznej przez obiekty położone w pobliżu Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej „EKOTERM” Sp. Z o.o. w Żywcu pod kątem utworzenia OSDn Klastra”.

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zamówienia wpłynęły następujące pytania:

1) Opracowanie topologii połączeń sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia

- Jak szczegółowe ma być opracowanie topologii połączeń? Czy wystarczy schemat blokowy, czy należy również przygotować szczegółowe schematy rozdzielnic SN dla projektowanych stacji transformatorowych?

Zamawiający wymaga, aby opracować topologię połączeń w formie schematu blokowego. Nie są wymagane szczegółowe schematy rozdzielnic SN dla projektowanych stacji transformatorowych.

- Czy topologia powinna uwzględniać trasy kablowe SN wraz z ich lokalizacją w terenie?

Tak. Zamawiający wymaga wskazania propozycji przebiegu linii kablowych w terenie. Przebieg linii kablowych ma być możliwy do realizacji i ma uwzględniać ograniczenia terenowe.

- Czy opracowanie powinno zostać wykonane na mapie zasadniczej?

Zamawiający wymaga opracowania przebiegu linii kablowych na podkładzie mapowym.

2) Oszacowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

- Czy Zamawiający oczekuje oszacowania na podstawie pomiarów, obliczeń zgodnych z normą N-SEP-002, czy dopuszcza się szacunkowe obliczenia oparte na wiedzy technicznej, bez weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania obiektów?

Zamawiający wymaga sporządzenia bilansów w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie obiektów na moc i energię elektryczną. W przypadku braku danych dopuszcza oszacowanie tych parametrów w oparciu np. o normę N-SEP-002.



- Czy Zamawiający dysponuje danymi od spółdzielni mieszkaniowych (liczba budynków, liczba lokali) ułatwiającymi oszacowanie zapotrzebowania energetycznego?

Zamawiający nie dysponuje powyższymi danymi. Pozyskanie tych danych jest w zakresie Wykonawcy.

3) Oszacowanie kosztów budowy infrastruktury energetycznej

- Czy oczekiwany jest szczegółowy kosztorys, czy wystarczy zgrubne oszacowanie kosztów?

Zamawiający nie wymaga szczegółowego kosztorysu. Kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje mające duży wpływ na wartość inwestycji.

- Zwracamy uwagę, że rzeczywiste koszty inwestycji zależą od wielu czynników, których nie da się jednoznacznie określić bez wykonania pełnego projektu technicznego.

Zamawiający ma tę świadomość, dlatego nie wymaga szczegółowego kosztorysu.

4) Termin realizacji

Biorąc pod uwagę szeroki zakres opracowania oraz konieczność pozyskania danych od wielu podmiotów (spółdzielni mieszkaniowych, operatora systemu dystrybucyjnego), zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji usługi z dnia 31 maja 2026 r. do dnia 30 września 2026 r.

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji usługi, niemniej w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy uzasadnionych sytuacji mających wpływ na wydłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza taką możliwość (nie dłużej niż do 31.07.2026r.)

Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do: 09.04.2026r. do godz. 16.00.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Józef Bednarz